



«Утверждаю»  
Заведующий МБДОУ № 284  
Железнодорожного района  
города Ростова-на-Дону



План  
мероприятий МБДОУ № 284 по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки  
Северо-Кавказского управления (Ростехнадзор)

№№ пп	Наименование нарушения	Меры реализации выявленного нарушения	Срок исполнени я	Ответственное лицо
1	3	4	5	6
	отсутствует однолинейная схема на лицевой стороне щитов и сборок сети оповещения п.2.12.5.ПТЭЭП	Вести строгий контроль требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»	до 03.07.2019 выполнено	зам.зав по АХР Пучкова Г.Ю.
2	не очищается периодически от от пыли и грязи оборудования РУ-0,4 кВ п.2.2.17ПТЭЭП	Контроль постоянно	03.07.2019 выполнено	зам.зав по АХР Пучкова Г.Ю.
3	отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, п2.2.20 ПТЭЭП	Вести строгий контроль требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»	03.07.2019 Выполнено	зам.зав по АХР Пучкова Г.Ю.

Заведующий МБДОУ № 284

 Рубинова Л.Н.

КОПИЯ  
ВЕРНА